

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ И РАЗВОЈтел: 011/3610-819; факс: 3616-773; e-mail: razvoj@srbrail.rs

Број: 13/13-1604

Дана: 25.09.2013.год.

Наш знак: СМ

"ИНФОПЛАН" Д.О.О.**Улица Краља Петра I бр. 29
34 300 АРАНЂЕЛОВАЦ**

**Предмет: Одговор на захтев за издавање услова за израду Плана
детаљне регулације за изградњу мини хидроелектране
"Мраморје" на реци Лим**

Примили смо ваш допис број 554 од 23.08.2013. године у коме тражите предходне услове „Железнице Србије“ ад за израду Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим, а на подручју општине Прибој.

"Железнице Србије" ад прихвата сарадњу на изради Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Мраморје" на реци Лим, као предузеће које управља железничком инфраструктуром, добром од општег интереса Републике Србије у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС, број 72/09, 82/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13), Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени лист СРЈ, број 60/98), Законом о железници (Службени гласник РС, број 45/13) и Просторним планом Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10).

Простор у дефинисаној граници Плана обухвата корито реке Лим, приобаље које се налази са десне стране магистралне електрифициране једноколосечне железничке пруге железничке пруге (Београд) - Ресник - Пожега - Врбница - државна граница од наспрам km 223+400 до наспрам km 226+500, на подручју железничке станице Прибој.

Да би „Железнице Србије“ ад могло да вам изда тражене услове за израду Плана детаљне регулације мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим, с обзиром на удаљеност корита реке Лим од железничке пруге (Београд) - Ресник - Пожега - Врбница - државна граница потребно је:

1. достави податке о положају објеката МХЕ и акумулације, односно преградног места, машинске хале и воденог огледала у односу на железничку пругу,
2. достави планирану коту нормалног успора, односно коту максималног успора,
3. достави ажурну катастарску подлогу са експлицитно дефинисаним катастарским парцелама на којима се планира МХЕ "Мраморје", границом железничког земљишта, као и положајем железничке пруге и објеката,
4. извршити снимања свих железничких објеката (потпорних зидова) у зони утицаја и дати карактеристичне попречне профиле из којих ће се видети однос железничке инфраструктуре и акумулације.
5. обавити додатне геотехничке и хидрауличне прорачуне у зони утицаја на железничку инфраструктуру и објекте (потпорне зидове, мостове, пропусте).

6. прибавити податке о хиљадугодишњим водама и дати предлог заштите железничке инфраструктуре која се може наћи под дејством варирања нивоа хидроакумулације.
7. прорачуном доказати да излив поплавног таласа на небрањено подручје нема штетног утицаја на железничку инфраструктуру.

Наведене прорачуне и податке у аналогном облику, доставити Сектору за стратегију и развој „Железнице Србије“ ад, уз захтев за издавање услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Мраморје" на реци Лим.

Достављено:

- Наслову
- Дирекцији за инфраструктуру
- Дирекцији за превоз



ДИРЕКТОР СЕКТОРА:

Мр Милан Станисављевић, дипл.инж.